

Isogenopak® in der Ausschreibung

Mit den folgenden Merkpunkten werden relevante Formulierungen für Ausschreibungen erfasst:

Bei Isogenopak® 350 SE gem. DIN 4102-B1

1. Dämmstoffe aus mindestens 20 mm dicken Mineralfasererzeugnissen der Baustoffklasse DIN 4102-A fugendicht mit verzinktem Draht gemäß DIN 4140 montieren.
2. Oberflächenabschluß aus Isogenopak® 350 SE, Baustoffklasse DIN 4102-B1 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I-16.5.25), Farbton Isogenopak® -grau, montieren. Längsnähte überlappen und mit Kunststoffstecknieten verschließen oder mit THF-Spezialkleber verkleben.
Orientierung der Längsnaht zum Mauerwerk.
Rundstöße zum Ausgleich von Wärmedehnungen des Objektes als Schiebenähte nicht verkleben. Als Oberflächenabschluß über dampfdichter Kälteisolierung aus aluminiumkaschierter Mineralwolle: Längsnähte verkleben, nicht nieten.